dimo PROMET

OVLAŠTENO KEMIJSKO DIMNJAČARSKO PODUZEĆE ZA ODR AVANJE VENTILACIJA KUHINJSKIH NAPA, FILTERA, VENTILATORA, DIMOVODNIH OBJEKATA, POSTROJENJA ZA LO ENJE, TERMOTEHNIČKA MJERENJA I ANALIZE DIMNIH PLINOVA, SERVISIRANJE I PODEŠAVANJE PLAMENIKA TE IZDAVANJE STRUČNIH DIMNJAČARSKIH NALAZA I ATESTA O ISPRAVNOSTI DIMNJAKA, LO IŠTA I VENTILACIJSKOG SUSTAVA

MB. 3554546 10 000 ZAGREB, BARČEV TRG15, TEL/FAX.: 01/660-41-43;MOB. 098 479-443, 098 479-442 i 099 3540-669

www.dimopromet.hr e-mail: dimopromet@dimopromet.hr

ZAPISNIK - STRUČNI NALAZ ANALIZI DIMNI PLIN VA

MJERENJE I ANALIZA DIMNI PLIN VA P čl. 25 DIMNJAČARSKE DLUKE

Korisnik - Vlasnik: ..... **Adresa:** .....

Datum kontrole i ispitivanja: ..... **Kontrolu i ispitivanje obavio:** .....

Dimnja arsko podru je: ..... **Ovlašteni podru ni dimnja ar:** .....

K TL VSK P STR JENJE:

Naziv i sjedište korisnika predmeta kontrole ispitivanja:

.....

Rukovalac postrojenja:

.....

Podaci o zadnjem servisu i serviseru:

- Poduze e: .....
- Serviser: .....
- Datum zadnjeg servisa: .....

PODACI O POSTROJENJU:

- GENERATOR TOPLINE (KOTAO) br: .....
- Proizvo a : .....
- Godina proizvodnje: .....
- Oznaka tipa: .....
- Toplinski u inak: .....
- Medij - vrsta .....
- PODEŠENO TOPLINSKO OPTERE ENJE SKLOPA
- PLAMENIK - GENERATOR TOPLINE (kW ili MW)

.....

GORIVO	TEKU E GORIVO	PLINOVITO GORIVO
- vrsta (grupa)	.....	zemni plin
- viskozitet pri °C	.....	
- sadr aj sumpora	.....	
- sadr aj negorivih tvari	.....	
- Wobe - Indox:	.....	
- donja ogrjevna vrijednost goriva - Hd	.....	9,30 (kW/m³)

Utrošak koli ine goriva izme u dvije kontrole:

- teku e gorivo (t): .....
- plinovito gorivo (m³) .....

REZULTATI K NTR LE I ISPITIVANJA L I TA D..... kW

	VRSTA ISPITIVANJA (PRI NAZIVNOM OPTERE ENJU)	TEKU E GORIVO (EL.L.)		PLINOVITO GORIVO	
		IZMJERENA VRIJEDNOST	GRANI NA VRIJEDNOST	IZMJERENA VRIJEDNOST	GRANI NA VRIJEDNOST
	1	2	3	4	5
1.	Temperatura dimnih plinova - °C		250		250
2.	Postotak uglji nog dioksida - Co_2 vol. %		10		10
3.	Temperatura zraka u kotlovnici - °C		0		0
4.	Stupanj iskorištenja goriva - % /min.		88		88
5.	Lambda:				
6.	Uglji ni monoksid - CO (mg/m³)		170		170
7.	Stupanj zacrnjenja po Bacharach-u		1		1
8.	Postotak kisika - O_2 vol. %		3		3
9.	- Nox (mg/m³)		200		200
10.	- So_2 (mg/m³)				

Ure aj iz gore navedenih podataka ..... **ZAD V LJAVA KRITERIJE IZGARANJA.**

Ovaj nalaz izdaje se na osnovi lanka 25. stav 3. Odluke o dimnja arskoj slu bi u Gradu Zagrebu (Slu beni glasnik Grada Zagreba br. 2/99).

M.P.

Potpis korisnika: ..... **Potpis ovlaštenog dimnja ara:** .....